

四街道市水道事業が独自に行う項目

第1浄水場着水井

項目名		R5.6.20	R5.9.19	R5.12.12	R6.3.12	測定回数	最小値	最大値	平均値
アンモニア性窒素	mg/L		0.51			1	0.51	0.51	0.51
大腸菌		陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	4			
嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	個/100mL	0	0	0	0	4	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L		0			1	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0			1	0	0	0
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L以下		0.016			1	0.016	0.016	0.016

第2浄水場着水井

項目名		R5.6.20	R5.9.20	R5.12.12	R6.3.12	測定回数	最小値	最大値	平均値
アンモニア性窒素	mg/L		0.43			1	0.43	0.43	0.43
大腸菌		陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	4			
嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	個/100mL	0	0	0	0	4	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L		0			1	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0			1	0	0	0
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L以下		0.016			1	0.016	0.016	0.016

第3浄水場着水井

項目名		R5.6.20	R5.9.21	R5.12.12	R6.3.12	測定回数	最小値	最大値	平均値
アンモニア性窒素	mg/L		0.58			1	0.58	0.58	0.58
大腸菌		陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	4			
嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	個/100mL	0	0	0	0	4	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L		0			1	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0			1	0	0	0
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L以下		0.017			1	0.017	0.017	0.017